rzut II piętra



Hp - NOWE HYDRANTY DO MONTAŻU

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAMI

Hp - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO WYMIANY NA HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSZTYWNYM - 30 mb

K1 KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,16 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,45 m

K2 KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE REI 60, ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30, WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,70 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,70 m (górny)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,50 m (dolny)

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PPOŻ.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERYZY P.POŻ.			Nr rysunku: 3
Obiekt: Budynek Internatu Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47			Strona nr:
			Skala: 1:300
Treść: RZUT II PIĘTRA			

Autorzy opracowania:		Nr uprawnień:	Data:	Podpis:
Opracował:	mgr inż. poż. JACEK FORNAL	476/2005	10.2012	
	mgr inż.arch. MACIEJ FURMAŃCZYK	CRBD NR 1/01/R.	10.2012	