



Hp - NOWE HYDRANTY DO MONTAŻU

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSTYWNYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAM

HP - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO WYMIAN NA HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM PÓŁSTYWNYM - 30 mb

K1 KLATKA SCHODOWA OBUJOWANA W KLASIE REI 60. ZAMYKANA DRZWIAMI POZ. W KLASIE EI 30. WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,15 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,45 m

K2 KLATKA SCHODOWA OBUJOWANA W KLASIE REI 60. ZAMYKANA DRZWIAMI POZ. W KLASIE EI 30. WYPOSAŻONA W SYSTEM GRAWITACYJNEGO ODDYMANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,70 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,70 m (obok)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (podłoga)

DRZWI LUB NAŚWIETLE DO KOMPENSACJI POWIETRZA DO SYSTEMU ODDYMANIA KLATKI SCHODOWEJ

OKNA DO KOMPENSACJI POWIETRZA DO SYSTEMU ODDYMANIA KLATKI SCHODOWEJ

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY POŻ.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.

Objekt: Szkoła, Internat
Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza
78-100 Kolostrąg, ul. 1 Maja 47

RZUT PARTERU		Data:	
Autor opracowania:	Wykonano:	Strona nr:	1
Opisano:	4/9/2005	Skala:	1:300
Imię i nazwisko:	INCEK FORNAŁ		
Kierownik:	CRBB WK 1018		
10.2012			