	MGR inż. Jacek Pokrywka	476/2005	10.2012
Sprawdził:	MGR inż. Jacek Pokrywka	476/2005	10.2012
Opracował:	MARCIN FIDIAŃSKI	OIAB/BR/1018	10.2012

Temat:	RZUT II PIĘTRA
Obiekt:	Budynek Internatu Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza 78-100 Kołobrzeg, ul. 1 Maja 47
Stadium:	
Skala:	1:300
Nr rysunku:	3

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY P.POŻ.

K2
KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE EI60
30. ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI
30. WYPOSAŻONA W SYSTEM ODDYMIANIA
ODDYMIANIE
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,70 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (podwójny)
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,30 m (podstawowy)

K1
KLATKA SCHODOWA OBUDOWANA W KLASIE EI 60.
ZAMYKANA DRZWIAMI PPOŻ. W KLASIE EI 30.
WYPOSAŻONA W SYSTEM OMAWIANY W OPISIE
ODDYMIANIA
SZEROKOŚĆ BIEGU - 1,15 m
SZEROKOŚĆ SPOCZNIKA - 1,45 m

HP - ISTNIEJĄCE HYDRANTY DO WYMIANY NA HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM POŁOŻONYM - 30 mb

HP-25 - HYDRANTY WEWNĘTRZNE HP-25 Z WĘŻEM POŁOŻONYM - 30 mb - ZGODNE Z WYMAGANIAMI

HP - NOWE HYDRANTY DO MONTAŻU

1 ... 18 NUMERACJA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ DO REALIZACJI W/G ZAŁĄCZONEGO OPISU.

KLAPA DYMOWA 120 X 120 lub OKNO ODDYMIAJĄCE
pow. klatki - uwzględniona przy systemie oddymiania- 20 m2



KLAPA DYMOWA 120 X 120 lub OKNO ODDYMIAJĄCE
pow. klatki - uwzględniona przy systemie oddymiania- 20 m2

rzut II piętra